

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
NIP 5621565793 Regon 092502253  
ul. Męgieleńska 5, 88-190 BARCIN  
tel (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

Barcin, 16.11.2020 r.

Air Technika Sp. z o.o.  
ul. Kościerzyńska 17-19  
51-430 Wrocław

**KO 09/2020 dostawa i montaż trzech klimatyzatorów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie"**

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy każde z urządzeń ma działać niezależnie (3x Split; 3 jednostki wew. i 3 j.zew.)?  
Odpowiedź: TAK
2. Czy wzięliby Państwo pod rozwagę zamontowanie 1 urządzenia Multi Split ( 3 j. wew.) z jedną jednostką zewnętrzną?  
Odpowiedź: NIE
3. Proszę o określenie jakiego typu urządzeń Państwo oczekujecie: ściennie, podsufitowe, podsufitowo -podstropowe, kanałowe?  
Odpowiedź: ściennie
4. Dotyczy klimatyzatorów ściennych - jeśli ten typ zostanie przez Państwa wskazany jako wiążący, proszę o wskazanie miejsca usytuowania (nad drzwiami, nad oknem, lub inne)  
Odpowiedź: TAK , określę miejsce zgodnie ze sztuką montażu
5. Jeśli nie są Państwo zainteresowani propozycją przedstawioną w pkt 2 - gdzie mają być zamontowane trzy jednostki zewnętrzne klimatyzatorów Split (dach budynku, ściana budynku)?  
Jeżeli ściana budynku - proszę o określenie wysokości montażu j. zew (parter, I piętro, II piętro....). Ma to wpływ na konieczność wynajęcia podnośnika.  
  
Odpowiedź: jeden klimatyzator ma być złożony na parterze, natomiast kolejne dwa na pierwszym piętrze, w różnych pomieszczeniach, po przeciwnych stronach budynku.
6. Proszę o przysłanie rzutów kondygnacji budynku którego dotyczy montaż, wraz z zaznaczeniem pomieszczeń których dotyczy montaż.  
  
Odpowiedź: Parter i I Piętro budynku.
7. W jakich godzinach i dniach możliwe jest wykonywanie prac budowlanych.  
Odpowiedź: do uzgodnienia, tak aby nie kolidowało z pracą poradni

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
mgr Alicja Wiczewska