

Barcin, 16.11.2020

WERNER Sp. z o.o. Sp.K.
62-050 Mosina, ul. Jana Matejki 5

**KO 09/2020 dostawa i montaż trzech klimatyzatorów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie"**

Pytania i odpowiedzi:

1. Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia objęte tematem zamówienia.

Odpowiedź: jeden klimatyzator ma być złożony na parterze, natomiast kolejne dwa na pierwszym piętrze, w różnych pomieszczeniach, po przeciwnych stronach budynku.

2. Gdzie przewiduje się montaż jednostek zewnętrznych (elewacja/ dach-na jakiej wysokości).

Odpowiedź: elewacja I piętro i parter

3. Jak przewidywane jest odprowadzenie skroplin (grawitacyjnie/ przy użyciu pompki skroplin, odprowadzone na zewnątrz/ kanalizacji)

Odpowiedź: odprowadzenie za zewnątrz

4. Urządzenia mają być montowane w systemie split/ multisplit.


Odpowiedź: energooszczędnym

5. Jakiego typu mają być urządzenia (naścienne/ kasetonowe)

Odpowiedź: Naścienne

6. Instalacja prowadzona w sufitach podwieszanych czy w korytkach instalacyjnych)

Odpowiedź: w korytkach instalacyjnych

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie

mgr Alicja Wiczewska